

Tipe Koleksi: UHAMKA - Skripsi FIKES

ANALISIS SISTEM PEMELIHARAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF DI RUMAH SAKIT DUTA INDAH PADA TAHUN 2018

FURQON HIDAYAT

Deskripsi Lengkap: <http://lib.uhamka.ac.id/detail.jsp?id=74473&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar Belakang : Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang rentan terjadi kebakaran karena banyaknya aktivitas mekanikal maupun elektrik sehingga perlu adanya pengawasan terhadap sistem pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif agar alat proteksi kebakaran aktif siap sedia dan handal apabila terjadi bencana kebakaran.

Metode : Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan observasional dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan melakukan telaah dokumen untuk memperoleh tentang analisis sistem pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif di Rumah Sakit Duta Indah.

Hasil Penelitian : Pemeriksaan alat proteksi kebakaran aktif banyak yang belum dilakukan, pengujian dan pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif belum pernah dilakukan, teknisi yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif belum tersertifikasi, SOP pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif tidak ada, dokumentasi dan pelaporan tidak ada, dan tim manajemen keselamatan kebakaran gedung sudah ada tetapi belum berjalan.

Simpulan : Dalam pemenuhan persyaratan sistem pemeliharaan alat proteksi kebakaran aktif masih banyak yang belum dipenuhi serta belum dilakukan pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan secara berkala.